

**Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego oraz zmiany do treści
Zapytania ofertowego Nr ZUKL/WGK/IN/ ZAM-17/4211/10/2022 z dnia
24.10.2022 r.**

**na dostawę materiałów wodociągowych do wykonania realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej przy ul.
Gospodarczej w Lipsku”**

Lp.	Pytania z dnia 26.10.2022 r.	Wyjaśnienia z dnia 27.10.2022 r.
1.	„POZYCJA NR.3 FORMULARZA Czy studnia ma być wykonana z kinetą, jeśli tak to jaką?”	Zamawiający informuje, że studnia z kręgów betonowych DN 1200 mm ma być wykonana bez kinety.
2.	„Czy wszystkie kształtki żeliwne mają być wykonane z żeliwa sferoidalnego?”	Zamawiający potwierdza, że wszystkie kształtki żeliwne muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego.
3.	„POZYCJA 10, 11 Czy łączniki rurowo-kołnierzowe mają być wykonane z przeznaczeniem do rur PE z mosiężnym pierścieniem blokującym?”	Zamawiający wyjaśnia, że: – łączniki rurowo-kołnierzowe RK DN100, PN16 (poz. 10) <u>nie muszą</u> być wykonane z przeznaczeniem do rur PE z mosiężnym pierścieniem blokującym, – łączniki rurowo-kołnierzowe RK DN125, PN16 (poz. 11) <u>muszą</u> być wykonane z przeznaczeniem do rur PE z mosiężnym pierścieniem blokującym
4.	„POZYCJA 26 Czy zamawiający w pozycji nr. 26 myśli o nawiertce samonawiercającej bez zasuwy typ NCS, czy obejmie z zasuwą ale bez samonawierci typ NWZ?”	Zamawiający dokonuje zmiany w poz. 26 Tabeli w następujący sposób: Nawiertka samonawiercająca NCS do rur PE DN 125/11/4" PN16. Zmianie ulega jednocześnie Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Tabela cen – poz. 26. Na stronie internetowej www.zuk-lipisko.pl udostępniono Formularz oferty po zmianach.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia **28.10.2022 r. do godz.11.00.**

W związku z powyższym zmianie ulega Zapytanie ofertowe, pkt XIV. Termin, miejsce i sposób składania ofert, ppkt 1 i otrzymuje nowe brzmienie:

„1.Termin składania ofert do dnia: **28.10.2022 r. godz. 11.00”.**

www.zuk-lipisko.pl

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Skwarek