

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY nr 12/2023**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z . U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po interpretacji danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdań z badań próbek wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 wyżej wymienionego rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d – w miejscowości Katarzynów, przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru   | Punkt poboru próbki wody | Oznakowanie próbki    | Nr sprawozdania z badań wody           | Laboratorium wykonujące badanie                                         |
|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 07.02.2022 r. | Hydrofornia Katarzynów   | 068642/02/2022        | SB/13226/02/2022 z dnia 15.02.2022 r.  | SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie             |
| 27.04.2022 r. | Hydrofornia Katarzynów   | 31/CH/Z/22; 45/B/Z/22 | 45/Z/Z/22 z dnia 15.02.2022 r.         | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św. |
| 10.05.2022 r. | Gołębiów 30A             | 27/HKN/N/LIP/2022     | 393 z dnia 17.05.2022 r.               | Oddział Laboratoryjny w Radomiu                                         |
| 22.06.2022 r. | Hydrofornia Katarzynów   | 130066/06/2022        | SB/73211/06/2022 z dnia 28.06.2022 r.  | SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie             |
| 16.08.2022 r. | Wola Solecka II 119      | 33/HKN/N/LIP/2022     | 759 z dnia 25.08.2022 r.               | Oddział Laboratoryjny w Radomiu                                         |
| 13.09.2022 r. | Hydrofornia Katarzynów   | 130069/09/2022        | SB/112617/09/2022 z dnia 20.09.2022 r. | SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie             |
| 07.12.2022 r. | Hydrofornia Katarzynów   | 130072/12/2022        | SB/154272/12/2022 z dnia 13.12.2022 r. | SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie             |

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku  
stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi w roku 2022  
z wodociągu publicznego w miejscowości Katarzynów  
administrowanego przez  
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko**

**Uzasadnienie**

Po przeprowadzeniu analizy:

- protokołów z poboru próbek wody ze stałych punktów poboru, pobranych w ramach urzędowej kontroli i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora urządzenia wodociągowego w Katarzynowie,
- sprawozdań z badań próbek wody,
- podejmowanych działań naprawczych,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena roczna jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Lipsku