

Lipisko, dnia 29.03.2023

ZUKL/WWWS/40/777/03/2023

Zakład Usług Komunalnych w Lipsku
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Specjalista ds. inwestycji

Dotyczy: warunków technicznych projektowanej sieci wodociągowej w Lipsku przy ul. Obrońców Chotczy oraz ul. Nowe Pole I.

Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wydaje następujące warunki techniczne:

1. Sieć wodociągowa

- 1.1. Zaprojektować sieć wodociągową z rur PEHD SDR 11 zasilaną z istniejącego wodociągu dn 160 PVC zlokalizowanego w ul. Bocznej (odcinek zaznaczony kolorem niebieskim na załączonej mapie).
- 1.2. Na projektowanej sieci przewidzieć armaturę odcinającą z uszczelnieniem gumowym oraz hydranty przeciwpożarowe.
- 1.3. Średnicę wodociągu dobrać w oparciu o przepływy hydrauliczne wynikające z zapotrzebowania na wodę w/w miejscowości.

2. Przy projektowaniu w/w sieci wodociągowych należy wziąć pod uwagę informacje zawarte w „Wytycznych do projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ...” obowiązujących od maja 2021r..

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjna.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ryszard Skwarek

www.zuk-lipisko.pl

Zakład Usług Komunalnych w Lipsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko

Kapitał zakładowy 27 840 000 zł

NIP 5090069563, Regon 383283768, KRS 0000792973

tel. 48-3780-079, 48-3780-381

