

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sukcesywną dostawę wodomierzy DN 20 wraz z akcesoriami dodatkowymi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości
30.000 EURO.

I. Nazwa, adres i dane Zamawiającego:

Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko, NIP : 5090069563; Regon 383283768,
tel.: 48 37-80-079, 48 37-80-381, e-mail: sekretariat@zuk-lipisko.pl

II. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego

1. Jacek Minkina tel. 508 447 143 e-mail: wod-kan@zuk-lipisko.pl
2. Monika Michalec tel. 797 045 487 e-mail: magazyn@zuk-lipisko.pl

III. Przedmiot zamówienia:

WODOMIERZ DN 20:

- 1) Wodomierz hybrydowy FRANCO 4,0 m³/h | 30°C | R-160 | zasilanie dolne | L130mm | DN20 | EA | Przystosowany do odczytu radiowego
- 2) Łącznik wodomierza | DN20 | R | z uszczelką | komplet |
- 3) Zawór zwrotny | DN20 | INOX | FRANCO | ZUZANNA | wewnętrzny | (element wymagany przy systemie radiowym) |
- 4) Plomba zatrzaskowa | DN20 | numerowana |
- 5) Uszczelka fibrowa | DN20 |

WODOMIERZ DN 15:

- 1) Wodomierz hybrydowy FRANCO 2,5 m³/h | 30°C | R-160 | zasilanie dolne | L110mm | DN15 | EA | Przystosowany do odczytu radiowego
- 2) Łącznik wodomierza | DN15 | R | z uszczelką | komplet |
- 3) Zawór zwrotny | DN15 | INOX | FRANCO | ZUZANNA | wewnętrzny | (element wymagany przy systemie radiowym) |
- 4) Plomba zatrzaskowa | DN15 | numerowana |
- 5) Uszczelka fibrowa | DN15 |

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji:

WODOMIERZ DN 20:

- 1) Wodomierz hybrydowy FRANCO 4,0 m³/h | 30°C | R-160 | zasilanie dolne | L130mm | DN20 | EA | Przystosowany do odczytu radiowego - 400 szt.
- 2) Łącznik wodomierza | DN20 | R | z uszczelką | komplet | - 60 kpl
- 3) Zawór zwrotny | DN20 | INOX | FRANCO | ZUZANNA | wewnętrzny | (element wymagany przy systemie radiowym) | - 400 szt
- 4) Plomba zatrzaskowa | DN20 | numerowana | - 500 szt.
- 5) Uszczelka fibrowa | DN20 | - 800 szt.

www.zuk-lipisko.pl



WODOMIERZ DN 15:

- 1) Wodomierz hybrydowy FRANCO 2,5 m³/h | 30°C | R-160 | zasilanie dolne | L110mm | DN15 | EA | Przystosowany do odczytu radiowego - 50 szt.
- 2) Łącznik wodomierza | DN15 | R | z uszczelką | komplet | - 25 kpl
- 3) Zawór zwrotny | DN15 | INOX | FRANCO | ZUZANNA | wewnętrzny | (element wymagany przy systemie radiowym) | - 50 szt
- 4) Plomba zatrzaskowa | DN15 | numerowana | - 50 szt.
- 5) Uszczelka fibrowa | DN15 | - 100 szt.

V. Warunki realizacji zamówienia :

1. Warunki gwarancji
24 miesiące.
2. Warunki i termin płatności
Płatność w terminie 14 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury.
3. Inne warunki
Dostawa do siedziby Zamawiającego podzielona na dwie części po 200 szt.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których spełniają warunki przedstawione w punkcie IV.

VII. Termin realizacji zamówienia :

Zamówienie należy wykonać w terminie do 14 dni od momentu złożenia zamówienia.

VIII. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy :

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - a) Cena 90%
 - b) Gwarancja 10%
2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ocenę na podstawie średniej ważonej z dwóch kryteriów.
3. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy przez Zamawiającego.
4. Po otrzymaniu ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje czy zawrze umowę w sprawie w/w zamówienia publicznego.
5. Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferent powinien przedłożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być opatrzona:
 - a) pieczętką firmową
 - b) datą
3. Oferta powinna zawierać :
 - a) dane teleadresowe,
 - b) nr NIP i REGON oferenta.

X. Termin miejsce i sposób składania ofert:

1. Termin składania ofert do dnia: 24.06.2021 r. **godz. 10.00**
2. Oferty należy składać*):
 - a) pisemnie listem poleconym lub osobiście w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - b) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zuk-lipisko.pl



XI. Załączniki*)

1. Projekt umowy

*) *niepotrzebne skreślić (usunąć)*

**) *usunąć przy redagowaniu zaproszenia*

h.h

.....
(podpis pracownika merytorycznie
odpowiedzialnego za zamówienie)

Zamawiający :

17.06.2021

PREZESZARZĄDU

.....
(Data i podpis Kierownika Zamawiającego)

mgr inż. Ryszard Skwarek