

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY nr 14/2021

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o *zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.),

po interpretacji danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdań z badań próbek wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 wyżej wymienionego rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m³/d – w miejscowości Katarzynów, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Oznakowanie próbki	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
14.01.2020 r.	Hydrofornia Katarzynów	6/CH/Z/20; 8/B/Z/20	8/Z/Z/20 z dnia 20.01.2020 r.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św.
17.02.2020 r.	Hydrofornia Katarzynów	076008/02/2020	SB/15983/02/2020 z dnia 24.02.2020 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie
25.08.2020 r.	Hydrofornia Katarzynów	85/CH/Z/20; 99/B/Z/20	90/Z/Z/20 z dnia 28.08.2020 r.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św.
30.11.2020 r.	Hydrofornia Katarzynów	123/CH/Z/20; 141/B/Z/20	129/Z/Z/20 z dnia 04.12.2020 r.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św.
15.12.2020 r.	Wola Solecka Pierwsza 173	61/HKN/MK/LIP/2020	1035 z dnia 22.12.2020 r.	Oddział Laboratoryjny w Radomiu

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi w roku 2020**

**z wyłączeniem okresu:
od 26.05.2020r. do 02.07.2020r.**

**w czasie którym
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku
stwierdził
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w miejscowości Katarzynów
administrowanego przez
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko**

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy:

- protokołów z poboru próbek wody ze stałych punktów poboru, pobranych w ramach urzędowej kontroli i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora urządzenia wodociągowego w Katarzynowie,
- sprawozdań z badań próbek wody,
- podejmowanych działań naprawczych,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.).

Ocena roczna jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.